


4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy :
č. 1a, b - Objednávka odberateľa na odber tepla, odberový diagram

V Považskej Bystrici, dňa 13.12.2017



.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni



.....
Odberateľ: Gymnázium
RNDr. Mária Vydrová
riaditeľka školy

Handwritten signature in blue ink.

Príloha č. 1a

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2018

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o. , Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: GYMNÁZIUM, Školská 8, 017 01 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2.	Dohodnuté odberné miesto, adresa umiestnenia určeného meradla	: KOST Gymnázium, Považská Bystrica
3.	Odberné miesto - objekt	: KOST Gymnázium, Považská Bystrica
4.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	: 328 361
5.	Tepelný výkon v MW	:
6.	Celková plocha odberného miesta m ²	: 3800
7.	Regulačný príkon v kW	: 62,37

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-12	-6	0	6	13
Výstupná teplota °C	63	57	51	44	37

V Považskej Bystrici, dňa 13.12.2017



.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni



.....
Odberateľ: Gymnázium
RNDr. Mária Vydrová
riaditeľka školy

Príloha č. 1b

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2018

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o. , Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: GYMNÁZIUM, Školská 8, 017 01 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2.	Výpočtový teplotný spád	: 118/70°C
3.	Dohodnuté odberné miesto, adresa umiestnenia určeného meradla	: VS Gymnázium, pavilón A, Považská Bystrica
4.	Odberné miesto- objekt	: Gymnázium, Považská Bystrica
5.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	: 410 471
6.	Príkon v MW zima/leto	:
7.	Prietok v m ³ /h zima/leto	:
8.	Celková plocha odberného miesta m ²	:
9.	Regulačný príkon v kW	: 77,98

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	118	115	112	109	106	103	100	97	95	93	91	89	86	83	80
Zberač °C	70	70	70	65	65	65	65	65	60	60	60	60	55	55	55


Parametre na leto

Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	70
Zberač °C	45

V Považskej Bystrici, dňa 13.12.2017



.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni



.....
Odberateľ: Gymnázium
RNDr. Mária Vydrová
riaditeľka školy