

1. Predmetom Dodatku č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ je zmena a aktualizácia prílohy č. 1 na rok 2022 v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z. z 24. augusta 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, a ktorá sa mení a dopĺňa vyhláškou č. 205/2018 Z.z..
2. Predmetom dodatku je zmena Podmienok skončenia odberu tepla, ktoré z dôvodu aktualizácie zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sú nasledovné:
 - (1) Odberateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou.
 - (2) Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak
 - a) dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplotnosnú látku,
 - b) dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplotnosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla,
 - c) odberateľ splní podmienky podľa odseku 4 a uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.

- (3) Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ splní podmienky podľa odseku 4 a uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.
- (4) Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10% a menej ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.
- (5) Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. 1. 2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 049/2012/PTZ, ktoré nie sú dotknuté zmenami a doplnkami uvedenými v tomto dodatku zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha :
č. 1a, b - Objednávka odberateľa na odber tepla, odberový diagram

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2021

Príloha č. 1a

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2022

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o. , Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: GYMNÁZIUM, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2.	Dohodnuté odberné miesto, adresa umiestnenia určeného meradla	: KOST Gymnázium, Považská Bystrica
3.	Odberné miesto - objekt	: KOST Gymnázium, Považská Bystrica
4.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	: 217 528
5.	Podiel tepla pre domácnosti v %	: 0
6.	Tepelný výkon v MW	:
7.	Celková plocha odberného miesta m ²	: 3800
8.	Regulačný príkon v kW	: 43,20

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-12	-6	0	6	13
Výstupná teplota °C	63	57	51	44	37

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2021

Príloha č. 1b

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2022

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o. , Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: GYMNÁZIUM, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2.	Výpočtový teplotný spád	: 118/70°C
3.	Dohodnuté odberné miesto, adresa umiestnenia určeného meradla	: VS Gymnázium, pavilón A, Považská Bystrica
4.	Odberné miesto- objekt	: Gymnázium, Považská Bystrica
5.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	: 305 861
6.	Podiel tepla pre domácnosti v %	: 0
7.	Príkon v MW zima/leto	:
8.	Prietok v m ³ /h zima/leto	:
9.	Celková plocha odberného miesta m ²	:
10.	Regulačný príkon v kW	: 60,75

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	118	115	112	109	106	103	100	97	95	93	91	89	86	83	80
Zberač °C	70	70	70	65	65	65	65	65	60	60	60	60	55	55	55

Parametre na leto

Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	70
Zberač °C	45

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2021